

Додаток до Паспорту фанко-ямних показників природного газу, Маршрут №687

Область	ГРС, прямиї споживач	ЕІС-код	Середньооб'язані значення нахвосту теплоти згорання			Середньооб'язані значення вищотеплоти згорання					Середньооб'язані значення											
			ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	Метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, І-С4	н-бутан, н-С4	нео-пентан, нео-С5	ізо-пентан, І-С5	н-пентан, н-С5	гексан та вищі С6+	кисень, О2	азот, N2	діоксид вуглецю, СО2	густина абсолютна, кг/м³ при 20 °С	
Маршрут №687			8341	34,92	9,70	9243	38,70	10,75	10,75	93,9808	3,1177	1,1044	0,1688	0,2329	0,0033	0,0540	0,0455	0,0573	0,0000	0,9422	0,2655	0,7188
Херсонська		56ZORHIS40199017	8341	34,92	9,70	9243	38,70	10,75	10,75	93,9808	3,1177	1,1044	0,1688	0,2329	0,0033	0,0540	0,0455	0,0573	0,0000	0,9422	0,2655	0,7188



Начальник ВТС Запорізького ЛВУМГ Кузьмін Р.Ф. підпис
 Кампанова О.С. прізвище
 Завідувач ВХАЛ прізвище