

Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №687

Область	ГРС, прамий споживач	ЕІС-код	Середньозважене значення нижньої теплототи згоріння			Середньозважене значення вищої теплототи згоріння			Середньозважені значення											
			ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	ккал/м³	МДж/м³	кВт·год/м³	метан, С1	етан, С2	пропан, С3	ізо-бутан, С4	н-бутан, С4	ізо-пентан, С5	н-пентан, С5	гексан та вищі, С6+	кисень, О2	азот, N2	диоксид вуглецю, СО2	густина, кг/м³ при 20 °С
Маршрут №687 Херсонська	В.Рогачик	5620RHS40199017	8328	34,87	9,68	9228	38,64	10,73	1,0930	0,1646	0,2223	0,0033	0,0517	0,0434	0,0591	0,0000	0,9542	0,2611	0,7175	
			8328	34,87	9,68	9228	38,64	10,73	1,0930	0,1646	0,2223	0,0033	0,0517	0,0434	0,0591	0,0000	0,9542	0,2611	0,7175	

Начальник ВТС Запорізького ЛВУМГ Кузьмін Р.Ф. підпис: 01.03.2021

Зупідувач ВХАЛІ Капішанова О.С. підпис: 07.03.2021

