

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Високотілля № _____ від « 5 » 06 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2023 року № _____, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

В. Олександрівського №4 АТ "Херсонгаз" Високотілляська 9-118
майстра газорозподільних систем Єфремова Олександр Сергій
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

м.п. Високотілля в.р. Татаріна вул. 2.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне покриття покривля
орасяного газопроводу (панелі) та зовнішня
газопроводу вхідного газопроводу до квартири.

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*Необхідно обмежити договірське покриття по всіх напрямках вразливого газопроводу та на зовнішній газотривок влітку газопроводу до ввартир.
Термін виконання - в місяць.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСГ

З актом ознайомлений:

Сарришов Олександр 5.06.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканці квартири №1 виконано приєдн. газ.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)