

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Високотілля № _____ від « 6 » 06 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2023 року № Д/Н, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

В.Олександрівського №4 Високотілляської дружини майстра
газрозвідальних систем Євгенієва Олександр Євгенієвич
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

м.т Високотілля вул. Гагаріна буд. №4.

За результатами обстеження не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне покриття покриву в
орасадному газопроводу (балкона) та зовнішній
газопровід будинку газопроводу до квартири.

2) Невквітність провідів/кабелів на орасадному
газопроводі біля під'їзду.

3) Якщо ТО ВБСГ не проведено у квартирі №4
у зв'язку з відсутністю домофона, що привело
вдариження деякої квартири біля ВБСГ.

4) Якщо ТО ВБСГ не проведено в квартирі №11
у зв'язку з тим, що деякі квартири раніше
були від'єднані від ВБСГ.

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

с/м Косопольське буд. Гераріка буд. №4 п/б 4.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1. Необхідно окобити ладодардове покриття по всім протекціям спеціального газопроводу та на зовнішній частині спеціального газопроводу до квартир термін виконання 1-16 місяців*
- 2. Необхідно збільшити спеціальної газопроводу від прокладі надати від 1 (під'їзд) термін виконання 1-2 місяці.*
- 3. Для відновлення газопостачання в п/б №4,11 необхідно менше за час грошей квартири з'єднати з мережі газопостачання в АТ "Деревнягаз" та надати доступ в дані оселі для проведення ТО ВБФГ та вуглею газу.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Саргелов О С *6.06.2024р*

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканці квартири 2/11 використувувать прирешт. газ.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)