

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Високотілля

(місце складання)

№ _____

від « 7 » 06 2024 року

Відповідно до договору від «07» 12 2023 року № б/н, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

В.Олександрівського №4 Високотілляської дільниці майстрів
газорозподільних систем Євгенівча Олександрівча Сергійовича
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт. Високотілля бул. Гагаріна буд. №6

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне матеріалове покриття фасадного
газопроводу (акмеда) та зовнішніх частин внутрішніх
газопроводів до квартир.

2) Якщо б ТО ВБСТ не проведено у квартирах №1,2,12 у
зв'язку з відсутністю проекту, що привело до
збільшення даних квартир від ВБСТ.

3) Якщо б ТО ВБСТ не проведено у квартирах №5,10 у
зв'язку з ранішнім від'єднанням їх від ВБСТ.

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

смт. Високотілля вул. Гераріна буд. 6 кв. № 2, 12.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно окремим договором покриття по всім протіканням, окремим газопроводу та на зовнішніх газопроводах виконати ремонт.
Строки виконання - в місяць.

2. Для відновлення газопостачання в квартирах № 1, 2, 5, 10, 12 необхідно механічно дати квартиру з'єднання для подання газу на відновлення газопостачання в вул. Гераріна та надати доступ в дані оселі для проведення аудиту та ДТО в об'єкт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСТ

Сархисов В.С. 7.06.2024.

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

мешканці квартири №1 вилорислюють природн. газ.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)