

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. В. Олександрівка

№ 33

Від «06» серпня 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» грудня 2023 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівським МрУ майстер дільниці ГРП, ШРП

Славінський Ігор Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт. В. Олександрівка вул. Свободи № 219

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до всіх квартир.
2. Відсутній доступ до футляру квартири № 3 (защитий утеплювачем).
3. Телевізійні та інтернет кабеля на газопроводі (лежачку).
4. Відсутній доступ до крану (АОГВ) квартири № 5 (встановлена кухонна шафа).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до всіх квартир- (термін виконання на протязі 6 місяців).
2. Необхідно надати доступ до футляру квартири № 3 (розширити утеплювач) для проведення технічного обслуговування — (термін виконання на протязі 2-х тижнів).
3. Необхідно прибрати телевізійні та інтернет кабеля з газопроводу (лежачка) (термін виконання на протязі 2-х тижнів).
4. Необхідно надати доступ до крану (АОГВ) квартири № 5 для проведення технічного обслуговування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: +380991101792

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав ТО ВБСГ

З актом ознайомлений:

Славінський І.І.

06.08.2024 р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Мешканцям квартир які використовують природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)