

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Високопілля
(місце складання)

№ 18

Від «09» липня 2024 року

Відповідно до договору від «07» грудня 2024 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівського МрУ Високопільської ділянки майстер газорозподільних систем Єфремова Олександра Сергійовича
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності)) виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт. Високопілля, вул. Кісільова, 2

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до квартир.
- Планове ТО ВБСГ не проведено в квартирах № 4,5,16 (раніше механічно від'єднані до проведення ТО).
- Інтернет кабель на газопроводі (лежака).

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: не припинялося
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до всіх квартир (термін виконання — 6 місяців).
- Для відновлення газопостачання в квартиру № 4,5,16 необхідно мешканцям даної квартири з'явитися для подання заяви на відновлення газопостачання в АТ "Херсонгаз" смт. Високопілля вул. Банкова № 42 та надати доступ до даних квартир для проведення ТО ВБСГ та пуску газу.
- Необхідно прибрати інтернет кабель з газопроводу (лежака) - (на протязі 2-х тижнів).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380991101792**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав ТО ВБСГ
Єфремов О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканці квартир які використовують природній газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)