

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Херсонград

№ _____

від « 11 » 06 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2023 року № _____, працівником (ами)

Акціонерного

товариства

«Херсонгаз»

В.Семесюк/Безоголово Мр.У. Внесюк/Безоголово майстра газорозроблячких систем Євген/Безоголово Семесюк/Безоголово
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

с/п/т Внесюк/Безоголово вул. Незаборона д/д 24

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне покриття покриває
внутрішнього газопроводу та зовнішніх газетних
проводів газопроводу до квартир.

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))
про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*1. Необхідно обов'язково забезпечити покриття по всій протяжності вхідного газопроводу та на з'єднання газопроводу будинку газопроводу до квартир.
Термін виконання - 6 місяців.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав ТОВ ВБСФ

З актом ознайомлений:

Єврейшов В.С. _____ *11.06.2024.* _____
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано *встановити в квартирі лімітатор потоку природного газу.*
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)