

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Херсонград

(місце складання)

№ \_\_\_\_\_

від «12» 06 2024 року

Відповідно до договору від «07» 12 2023 року № \_\_\_\_\_, працівником (ами)  
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

Володимирівського АРЧ «Херсонгаз» д/п «Мастери  
газопостачальних систем Єврошоб» Олександр Сергійовича  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: \_\_\_\_\_

смт Херсонград вул. Гагаріна буд. № 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне покриття  
орасадного газопроводу (металка) та зовнішніх газопроводів  
вхідних газопроводів до квартир.

2) Якщо ТО ВБСТ не проводило у квартирі № 16  
у зв'язку з відсутністю факту, що привело до  
відключення/удалення пультів від ВБСТ.

3) Не виконання ТО ВБСТ в квартирах 801  
раніше очам від'єднані від ВБСТ пв № 3, 6.

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

6) \_\_\_\_\_

7) \_\_\_\_\_

8) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

*смт. Високопілля вул. Гітаріка буд. №5 кв. №16.*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*1. Необхідно оновити лагодорядове покриття по всій протяжності внутрішнього газопроводу та на зовнішніх частинках зовнішнього газопроводу в кв. №16. Термін виконання - 6 місяців.*

*2. Для відновлення газопостачання в квартирах квартири №3, 6, 16 необхідно звернутися до менеджера газодивізіону ТОВ "Всеріонгаз" для надання доступу в дані оселі для відновлення газопостачання та ТОВ ВБСГ.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав ТОВ ВБСГ \_\_\_\_\_ З актом ознайомлений:  
*Сорочко Олександр* \_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові) (дата)  
(за наявності), підпис (за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано \_\_\_\_\_  
*Мешканці квартири №16 використовують природний газ.*  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)