

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Херсон

№ 14

від « 12 » 08 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2024 року № Типовий, працівником (ами)  
Акціонерного товариства «Херсонгаз» майстер дільниці по ремонту та експлуатації газопроводів  
Давидов М.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м. Херсон вул. Маяковського № 8

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу (лежаку) та зовнішніх частин  
стояків по всьому будинку

2) Відсутність доступу до квартир № 1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26, 27,  
28,29,30,31,32

**Роботи по ТО ВБСГ не завершено**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: в кв.№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,  
19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

1. Оновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу. Рекомендовані строки усунення порушень — 6 місяців.
2. Надати доступ до квартир № 1,2,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27, 28, 29,30,31,32 для проведення технічного обслуговування частини ВБСГ. Рекомендований строк — перерд відновленням газопостачання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Давидов М.С. 

12.08.2024р.

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)