

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

смт. В. Олександрівка

№ 36

Від «13» серпня 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» грудня 2023 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівським МрУ майстер дільниці експлуації газорозподільних систем

Трюх Ірина Сергіївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: \_\_\_\_\_

смт. В. Олександрівка вул. Свободи № 202А

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до всіх квартир.
2. Планове ТО ВБСГ не проведено в квартирі № 1,2,5,15 (опломбовано з встановленням заглушки до проведення ТО)
3. Телевізійні та інтернет кабелі на газопроводі (лежаку).
4. Планове ТО ВБСГ не проведено в квартирі № 3 (опломбовано з встановленням заглушки при проведенні ТО)
5. Відсутній доступ до крану (АОГВ,ПГ) квартири № 14 (встановлена кухонна шафа).
6. Гілки винограду на газопроводі (лежаку)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався  
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: квартира № 3 (опломбована з встановленням заглушки) при проведенні ТО

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до всіх квартир- (термін виконання на протязі 6 місяців).
2. Для відновлення газопостачання в квартиру № 1,2,3,5,15 необхідно мешканцям даних квартир з'явитися для подання заяви на відновлення газопостачання в АТ "Херсонгаз" смт. В. Олександрівка вул. Комунальна № 38А та надати доступ до даної квартири для проведення ТО ВБСГ та пуску газу.
3. Необхідно прибрати телевізійні та інтернет кабелі з газопроводу (лежака) (термін виконання на протязі 2-х тижнів).
4. Необхідно надати доступ до крану (АОГВ,ПГ) квартири № 14 для проведення технічного обслуговування.
5. Прибрати гілки винограду з газопроводу (лежака)

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: +380991101792

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.  
Працівник, який виконав ТО ВБСГ \_\_\_\_\_ З актом ознайомлений: \_\_\_\_\_

Трюх І.С.

13.08.2024 р

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

**Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано**

Мешканцям квартир які використовують природний газ