

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газозастачання у багатоквартирному будинку**

смт. Високопілля.  
(місце складання)

№ 24

Від «13» серпня 2024 року

Відповідно до договору від «07» грудня 2024 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівського МрУ Високопільської ділянки майстер газорозподільних систем Єфремова Олександра Сергійовича

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: \_\_\_\_\_

смт. Високопілля, пров. Шкільний, 1

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до стояків.
2. Телевізійні та інтернет кабеля на газопроводі (лежсаку).
3. 3 21 костилі для кріплення фасадного газопроводу (лежсака) по периметру будинку 4 відірвано.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: \_\_\_\_\_ не припинялося \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до стояків ( термін виконання — 6 місяців).
2. Необхідно прибрати телевізійні та інтернет кабеля з газопроводу (лежсака)- ( термін виконання — на протязі 2-х тижнів).
3. Відновити кріплення 4-х костилів які тримають фасадний газопровід по периметру будинку ( термін виконання — на протязі 2-х тижнів).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380991101792**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав ТО ВБСГ  
Єфремов О.С.

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

13.08.2024.  
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканці квартир які використовують природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)