

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.ст. В. Османівська
(місце складання)

№ 4

від «14» 05 2024 року

Відповідно до договору від «7» грудня 2023 року № —, працівником (ами)
Акціонерного Товариства «Херсонгаз»

сис.м.р. А.В.р. Федоренко Дмитро Анатолійович
сис.м.р. А.В.р. Мабуненко Валерій Сергійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м.ст. В. Османівська, вул. Заведська 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле технічне майстерське приладдя на газопроводі м.ст. В.

2) Застаріле газопровід у технічному приміщенні по кв. 4

3) _____

4) _____

5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Визначити існуючі на газопроводі параметри газопроводу і метану, по величині протікання газопроводу. Нарахувати усі протікання в місцях і з дати проведення ТО.
- 2) Нарахувати витрати до газопроводу і в 4 (режисерські урахування). Нарахувати витрати на протікання 2-х місяців з дати проведення ТО.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСГ

Петрашук Р. А. 14.05.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Михайлюк І. В.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)