

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Високотілля

№ _____

від « 14 » 05 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2023 року № 8/н, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

Ю. Олександрівського № 4 Високотіллявської ділянки майстра
газорозвідальних систем Євгена Олександровича Сергієвича
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт Високотілля вул. Банкова буд. № 80

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне матеріальне покриття
орасядного газопроводу (асбеста) та зовнішніх
газопроводів вбудованих газопроводів до квартир.

2) Відсутність доступу до квартири № 3, 8, 150
привело до її відключення від ВБСГ.

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

смт Виноградів вул. Банкова 80 кв. №3, 8

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*1. Необхідно окобити неполадкам покриття по
бетонній протекності газового газопроводу та на
зв'язанні газопроводу відсутності до перевірки.
термін виконання - в місяць.*

*2. Для виконання газопостачання в квартири
№3, 8, необхідно замовити дані квартири
з'явитися для подати заявку в АТ "Держгаз"
та представити документи в дані об'єкті для
проведення ТО ВБСТ.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСТ

З актом ознайомлений:

Євдокимов Олександр *14.05.2014*

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

жешакці квартири №1 виконано за природної газ.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)