

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Високотілля

№ _____

від «14» 05 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» 12 2023 року № 5/н, працівником (ами)

Акціонерного

товариства

«Херсонгаз»

В. Олександрівського № 9 Високотіллявської дільниці майстра
газопровідних систем Єрещова Олександра Сергійовича
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

с/п Високотілля вул. Воззальна буд. № 32

За результатами обстеження: не виявлено / виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) незначна порозія на оголошену газопровід
біля II під'їзду № 50 (L-0,5 м) на межі вулиці
газопроводу вводу до квартири № 14

2) відсутність допуску до квартир № 2, 3, 5, 7, 10, що
унеможливило проведення ТО ВБСГ.

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: в квартири № 2, 3, 5, 7, 10
за допомогою опломбування крану вводу до квартири
або за допомогою зварки рідит.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Неодібно зазначити місце кеземської "горілі" газового газопроводу II під'язу ф50 (1-0,5 м) яке біля вводу газопроводу вводу на квартиру № 14 та зазначити на ньому кількість газопроводу покриття, - термін виконання - в місяць.
2. Для відновлення газопостачання в квартири № 2, 3, 5, 7, 10 необхідно інженеру даної квартири з'явитися для подання заяви в АТ "Червоногаз" та представити бресту в дані оселі для проведення ТО вст.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБС

Серебряков О.С. 14.05.24
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканці квартири 211 використовують природ. газ.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)