

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Інженерне № 1 від «15» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «07» 12 2023 року № 74/01, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»
маістер дільниці по ремонту та експлуатації газопроводів
Авдєєв М.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

с. Інженерне № 44

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу
- 2) Забудова газопроводу, відсутність вільного доступу до газопроводу в кв. № 2
- 3) Відсутність доступу до квартири № 4; 8.
- 4) —
- 5) —
- 6) —
- 7) —

8)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: в квартири № 4, 8.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Оквітти ізольоване лакофарбове покриття газопроводу.
Рекомендовані строки усунення порушень - 6 місяців.

2. Вернути більшого доступу до газопроводу в кв. № 2.
Рекомендовані строки усунення порушень - 2 місяці.

3. Надати доступ до квартири № 4, 8 для проведення Т.І. об'єктами ВБСГ.
Рекомендований строк - перед відновленням газопостачання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ
Шевцов М. С.
(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

15.04.2024р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)