

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смет. В. Олександрівна № 5 від «15» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «4» грудня 2024 року № —, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

сметар А.В.Р. Барчук Олександр Борисович
сметар А.В.Р. Сідоренко Сергій Віталійович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

смет. В. Олександрівна вул. Демібрестів 14

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне покриття на газопроводі на стелі.

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконавцями здійснити ізоляційні роботи на газопроводі на стелі та перевірити герметичність газопроводу. Надати усунути на протязі 10 днів з дати проведення ТО.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Барручи О. В. 15.05.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано:

інструктаж проведено на місці виконання роботи

природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)