

**АКТ**

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових  
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м.м.т. В. Олександрівка № Є від «15» 05 2024 року  
(місце складання)

Відповідно до договору від «4» травня 2024 року № —, працівником (ами)  
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

м.м.с.р. М.В. Барчук м.м.с.р. В.М. Борисевич  
м.м.с.р. М.В. Субієв Сергій В.М. Шинькович  
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м.м.т. В. Олександрівка вул. Завержана 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Виступає циментна маса прикріплена до газопроводу металевий

2) Відсутній доступ до газопроводу в будинку

3) Відсутній доступ до квартири № 14  
квартири № 2

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: квартири № 14/м.м.т. В. Олександрівка  
будинку при перевірці ТО; квартири № 2/м.м.т. В. Олександрівка  
будинку до перевірки ТО

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Виконати циментні маса прикріплена до газопроводу металевий  
газопроводу металевий по всієї протяженості  
газопроводу. Нарахувати усунути на протязі  
6 місяців з дати перевірки ТО

2) Нарахувати доступ до газопроводу в будинку  
будинку. Циментні маса

3/ Дією встановлено на території міста Б. вивантаження №2 №4 необхідної мережі розетки повітряні, встановлені для роботи газопроводу в АТ "Укрентгаз" та встановлені розетки в повітряній ділі перевірені АТ ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

*Барчук О. Б. 15.05.24*

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

*мешканцям квартири №1 в м. Срібняцька  
приєднати газ*

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)