

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Інженерне

№ 3

від «16» 04 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» 12 2023 року №Гинювскі, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

майстер дільниці по ремонту та експлуатації газопроводів
Федорів М.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

с. Інженерне №4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле едояскіє лакофарбове покриття газопроводу

2) Відсутність доступу до квартир № 9, 12

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: в квартири № 9;12

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Оновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу.
Рекомендовані строки уцінення порушень - 6 місяців.
2. Надати доступ до квартир № 9;12 для проведення
Т.О. обстеження ВБСТ.
Рекомендовані строк - перед відновленням газопостачання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСТ

Давидов М.С.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

16.04.2024р.
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

всім присутнім користувачам

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)