

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. Архангельське № 1 від «16» 04 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «07» 12 2023 року № 2/н, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

В. Олександрівського № 4 Вижкопільська району дельників,
майстер газорозподільних систем Євгенів Олександр Сергій.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСІ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт. Архангельське вул. Л.Українки буд. 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) потрібне оновлення лігосферного покриття
по всій протяжності брештвого газопроводу

2) потрібне оновлення лігосферного покриття
на етажах до квартир №3, 4, 5, 6, 7, 8

3) раніше встановлене газопостачання в квартиру
№4 в зв'язку з пошкодженнями лігосферних труб
доцільно зняти.

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. провести оновлення газорозподілового парамітра по всій протяжності окремого газотробоу (магистр) та зовнішніх мереж. - термін виконання - в межах 16.

2. для відновлення газопостачання в квартирі необхідно привести її до повної готовності та подати заявку в АТ "Держгаз" для підключення її до системи ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Євдокимов Олег Сергій 16.04.24

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканцями повернуто до використання природ. газ.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)