

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Високотілля

№ _____

від «16» 05 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» 12 2023 року № Б/Н, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

В.Олександрівського Мр.У. Кисаротіллявської діяльності механіка
газорозподільних систем Євросервіс Олександр Сирійов.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

с/п Високотілля бул. Воззатська буд. №36

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне покриття паропаробітлового покриття
окладного газопроводу (металева) та збільшення
гасячої в'язкості газопроводів до квартир.

2) Відсутність доступу до вварених АТ, що привело
до її відключення від ВБСГ.

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

смі Шевченко Іван Віл. Воззавське буд. 36 кв. 7.

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити лакофарбове покриття по всій протяжності, зовнішнього газопроводу та на зовнішніх частинках внутрішнього газопроводу в кв. № 7. Термін виконання - 15 днів.

2. Для відновлення газопостачання в квартирі № 7 необхідно інженером даної квартири звернутися для подачі заявки в АТ "Червоногаз" та представити адресу в дану адресу для проведення ТО ВБГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБГ

Сорочко В.С. 16.05.24

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

інженері квартири смі використовувать природн. газ.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)