

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Херсонілля

№ _____

від «16» 05 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» 12 2023 року № Б/Н, працівником (ами)

Акціонерного

товариства

«Херсонгаз»

М. Олександрівського М. Ч. Херсонілляської дільниці майстра
газорозподільних систем Євгенію Олесяндровичу Сергієву
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

снт. Херсонілля вул. Воззельна буд. 42а

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Знижене ізоляційне теплоізоляційне покриття
внутрішнього газопроводу (лінійка) та зовнішніх
газопроводів будинку до квартири.

2) _____

3) _____

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

*1. Необхідно оновити лагодардове приладдя по всій протяжності газової труби та на зовнішній частині ввіденої газової труби до квартири.
Термін виконання - вчора.*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Сарришів О.С. Франк 16.05.2024

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

мешканці квартири заї використовують природний газ.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)