

АКТ

**технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Дарожанське № 3 від «17» 09 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «7» листопада 2024 року № _____, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

сисвар Бардуя Олександр Сергійович
сисвар Сивіров Сергій Віталійович
(найменування суб'єкта господарювання / виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

с. Дарожанське вул. Ніжуріна 12

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застопиле ізоляційне матеріале на трубопроводі газовому
на паропроводі газовому

2) Відсутній доступ до паропроводу кв № 3,
кв № 4, кв № 4 (завантажено утримувачем)

3) Відсутній доступ до паропроводу кв № 3
(завантажено утримувачем)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Виконати ізоляційне матеріале на трубопроводі газовому
на паропроводі газовому по всій протяженості трубо-
воду. Решення ухвалити на протязі 6 місяців з
дня проведення ТО

- 2) Надати доступ до газопроводу кв №3 №1, а.п.ч
(розширення) у тепловому) Межова ухвалити на про
міні 2 тижнів з дати проведення ТО
- 3) Надати доступ до трубляри в кв №3
(розширення у тепловому). Межова ухвалити на про
міні 2 тижнів з дати проведення ТО.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСТ

Владислав С.Б.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.04.2024
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)