

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.ст. В. Омелсанурівка № 9 від «14» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «4» грудня 2023 року № _____, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз»

список АОР Карпович Омелсанурівка
список АОР Степаненко Ірїн Василівна
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

м.ст. В. Омелсанурівка вул. Захарова 5

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле інженерне матеріальне оснащення на газопроводі металеві

2) Відсутній доступ до сиртисеру кв. 13 (у житловому)

3) Відсутній доступ до квартири №1, №16, №14

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: квартири №1 (технічно-обслуговування при ТО); квартири №16 (механічно виконано за проведення ТО); квартири №14 (механічно виконано за проведення ТО)
(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Виконати інженерне матеріальне оснащення газопроводу металеві по всіх протектих газопроводу. Нерозет усунути на протекти, вжити заходи за проведення ТО.

2) Надати доступ до сиртисеру кв. 13 (житловий)

визначити). Написати усунути на протязі 2-х
місяців з дати проведення ТО.

3) Дане безплатне звернення здійснено в квартиру
№1: №6, №4 необхідно виконати ремонт робочих
контурів у величезній кількості порожніх квартир
в "Т. Харківська" та виконати ремонт в рамках
квартири дане підприємство ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення
газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Карповий О.М. 14.05.24

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис

(прізвище, ім'я та по батькові) _____ (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

в величезній кількості квартир на відповідальність
підприємства

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)