

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. В.Олександрівка

№ 27

Від «18» липня 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» грудня 2023 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівським МрУ майстер ділянки ГРП, ШРП

Славінський Ігор Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт. В.Олександрівка вул. Свободи № 135

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до всіх квартир.
2. Відсутній доступ до футляру квартири № 2 (защитий утеплювачем).
3. Відсутній доступ до газопроводу (защитий утеплювачем) квартири № 2,3
4. Електричні, телевізійні та інтернет кабеля на газопроводі (лежака).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до всіх квартир- термін виконання на протязі 6 місяців.
2. Необхідно надати доступ до футляру квартири № 2 (розширити утеплювач) для проведення технічного обслуговування — (термін виконання на протязі 2-х тижнів).
3. Необхідно надати доступ до газопроводу квартири № 2,3 (розширити утеплювач) для проведення технічного обслуговування. - (термін виконання на протязі 2-х тижнів).
4. Необхідно прибрати телевізійні та інтернет кабеля з газопроводу (лежака). - (термін виконання на протязі 2-х тижнів).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380991101792**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав ТО ВБСГ

З актом ознайомлений:

Славінський І.І.



18.07.2024 р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканцям квартир які використовують природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)