

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

смт. В.Олександрівка

№ 40

Від «20» серпня 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» грудня 2023 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівським МрУ майстер ділянки ГРП, ШРП

Славінський Ігор Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: \_\_\_\_\_

смт. В.Олександрівка вул. Таврійська 35

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до всіх квартир.
2. Відсутній доступ до газопроводу на проти квартири № 2 (зашитий утеплювачем).
3. Телевізійні та інтернет кабеля на газопроводі (лежаку).
4. Планове ТО ВБСГ не проведено в квартирі № 15 (опломбовано з встановленням заглушки до проведення ТО).
5. Гілки винограду на газопроводі (лежаку).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається). \_\_\_\_\_

За результатами робіт припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до всіх квартир- термін виконання на протязі 6 місяців.
2. Необхідно надати доступ до газопроводу на проти квартири № 2 (розшити утеплювач) для проведення технічного обслуговування — термін виконання на протязі 2-х тижнів.
3. Необхідно прибрати телевізійні та інтернет кабеля з газопроводу (лежака) - термін виконання на протязі 2-х тижнів.
4. Для відновлення газопостачання в квартиру №15 необхідно мешканцям данної квартири з'явитися для подання заяви на відновлення газопостачання в АТ "Херсонгаз" смт. В.Олександрівка вул. Комунальна № 38А та надати доступ до даної квартири для проведення ТО ВБСГ та пуску газу.
5. Прибрати гілки винограду з газопроводу (лежака)- термін виконання на протязі 2-х тижнів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця: +380991101792

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Славінський І.І.

20.08.2024 р

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
Мешканцям квартир які використовують природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)