

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. В.Олександрівка

№ 41

Від «20» серпня 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» грудня 2023 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівським МрУ майстер дільниці ГРП, ШРП

Славінський Ігор Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт. В.Олександрівка вул. Таврійська 37

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до всіх квартир.
- Планове ТО ВБСГ не проведено в квартирі № 4 (опломбовано з встановленням заглушки до проведення ТО)
- Планове ТО ВБСГ не проведено в квартирі № 1 (опломбовано з встановленням заглушки при проведенні ТО)
- Телевізійні та інтернет кабелі на газопроводі (лежсаку).
- Відсутній доступ до футляру квартири № 9, 14, 11, 3 (захитий утеплювачем).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами робіт припинено газопостачання: квартира № 1 (опломбовано з встановленням заглушки при проведенні ТО)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до всіх квартир — на протязі 6 місяців.
- Для відновлення газопостачання в квартири № 1, 4 необхідно мешканцям даних квартир з'явитися для подання заяви на відновлення газопостачання в АТ «Херсонгаз» смт. В.Олександрівка вул. Комунальна № 38А та надати доступ до даної квартири для проведення ТО ВБСГ та пуску газу.
- Необхідно прибрати телевізійні та інтернет кабелі з газопроводу (лежсака).
- Необхідно надати доступ до футлярів квартир № 9, 14, 11, 3 для проведення технічного обслуговування.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: +380991101792

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав ТО ВБСГ

З актом ознайомлений:

Славінський І.І.

20.08.2024 р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Мешканцям квартир які використовують природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),