

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с/мт. В. Олександрівна № _____ від «11» 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від «14» грудня 2024 року № _____, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз»

с/мт. М.В. Стетина Володимир Вікторович
с/мт. М.В. Губенко Олег Іванович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

с/мт. В. Олександрівна вул. Заверська 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Застарілі і застарілі мінеральні теплоізоляційні матеріали на газопроводі металевої
- 2) Кабелі на газопроводі металевої
- 3) Відсутній ремонт по квартирі №4, №12

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: квартирі №4 (вирішеною
по проведенню ТО), квартирі №12 (вирішеною
по проведенню ТО).

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Відновити і замінити теплоізоляційні матеріали на газопроводі металевої
газопроводу, надати ухвалу на протекцію
роботі проведення ТО
- 2) Прибрати відходи з газопроводу металевої, надати
ухвалу на протекцію 2-х тижнів з дня проведення ТО

3) Дією встановленої лічильної частини в квартирах
№4, №18 надібно ліквідувати решку квартири
зберігати над лічильником газу в №1 "Сервіс" ч
та газати район в квартирі рин перевіряє
ТО ВБСГ.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380991101792**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Степаненко В. В. *21.05.24*
(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

(прізвище, ім'я та по батькові) (дата)
(за наявності), підпис

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

в квартирі №4 в мікрорайоні
присутній газ.
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)