

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

№ 42

Від «21» серпня 2024 року

смт. В.Олександрівка

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» грудня 2023 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівським МрУ майстер дільниці ГРП, ШРП

Славінський Ігор Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт. В.Олександрівка вул. Таврійська 39

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до всіх квартир.
2. Телевізійні та інтернет кабелі на газопроводі (лежачу).
3. Гілки винограду на газопроводі (лежачу).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається). _____

За результатами робіт припинено газопостачання: не припинялося

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до всіх квартир- на протязі 6 місяців.
2. Необхідно прибрати телевізійні та інтернет кабелі з газопроводу (лежача) — на протязі 2-х тижнів
3. Прибрати гілки винограду з газопроводу (лежача) — на протязі 2-х тижнів .

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: +380991101792

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав ТО ВБСГ

З актом ознайомлений:

Славінський І.І.

21.08.2024 р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
Мешканцям квартир які використовують природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)