

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт Білозерка
(місце складання)

№ 2

від «22» травня 2024 року

Відповідно до договору від «07» грудня 2023 року № типовий, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» старшим майстром Білозерської районної ділянки Херсонського міжрайонного управління АНІЩЕНКО В.І.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: смт Білозерка, Станіславське шосе, буд. 32.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність доступу до квартири № 13.
- 2) Потребується фарбування ділянки фасадного ввідного газопроводу низького тиску Ду 50 мм.
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: до квартири № 13,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Надати доступ до квартири № 13 для проведення ТО ВБСГ.
2. Оновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу. Термін – 1 місяць.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583**.

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав ТО ВБСГ

АНІЩЕНКО В.І. _____
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.05.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

_____ (дата)
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам природного газу

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)