

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Херсон № 6 від « 27 » 05 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2024 року № Типовий, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз» майстер ділянки по ремонту та експлуатації газопроводів
Давидов М.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м. Херсон провулок Козацький № 19

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу (лежаку) та зовнішніх частин
стояків по всьому будинку

2) Забудова, відсутність вільного доступу до частини фасадного газопроводу (лежаку) біля під'їзду
№ 2

3) Відсутність доступу до квартир № 5,9 (ст.1); 2,10,14 (ст.2); 7,11 (ст.3); 8,12,16 (ст.4); 22,30 (ст.6);
27,31 (ст.7)

4) _____

5) _____

6) _____

7) _____

8) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: в кв.№ 1,5,9,13 (ст.1); 2,6,10,14 (ст.2); 7,11,15 (ст.3); 8,12,16 (ст.4); 22,26,30 (ст. 6); 23,27,31 (ст.7).

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Оновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу. Рекомендовані строки усунення порушень — 6 місяців.
2. Забезпечити вільний доступ до забудованої частини фасадного газопроводу (лежаку) біля під'їзду № 2. Рекомендовані строки усунення порушень — 2 тижні.
3. Надати доступ до квартир № 5,9 (ст.1); 2,10,14 (ст.2); 7,11(ст.3); 8,12,16 (ст.4); 22,30 (ст.6); 27,31 (ст.7). для проведення технічного обслуговування частини ВБСГ. Рекомендований строк — перерд відновленням газопостачання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Давидов М.С. 

27.05.2024

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові

(дата)

(за наявності), підпис)

(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),

підпис замовника)