

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. В. Олександрівка
(місце складання)

№ 22

Від «27» червня 2024 року

Відповідно до договору від «07» грудня 2024 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівським МрУ майстер дільниці ГРП, ШРП

Славінський Ігор Іванович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт. В. Олександрівка вул. Заводська 5-А

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до всіх квартир.
2. Планове ТО ВБСГ не проведено в квартирі № 5 в зв'язку з недопуском (опломбовано з встановленням заглушки при проведенні ТО)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: квартира № 5 (опломбовано з встановленням заглушки при проведенні ТО).

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до всіх квартир — на протязі 6 місяців.
2. Для відновлення газопостачання в квартиру № 5 необхідно мешканцям даної квартири з'явитися для подання заяви на відновлення газопостачання в АТ «Херсонгаз» смт. В. Олександрівка вул. Комунальна № 38А та надати доступ до даної квартири для проведення ТО ВБСГ та пуску газу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380991101792**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСГ

З актом ознайомлений:

Славінський І.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

27.06.24
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканцям квартир які використовують природній газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)