

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

смт. В.Олександрівка

№ 12/1

Від «26» листопада 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від «07» грудня 2023 року № б/н, працівником (ами) Акціонерного товариства «Херсонгаз» Великоолександрівським МрУ майстер дільниці експлуатації газорозподільних систем

Трюх Ірина Сергіївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою: _____

смт. В.Олександрівка вул. Заводська № 9

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1. Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу та зовнішніх частин ввідних газопроводів до всіх квартир.
2. Планове ТО ВБСГ не проведено в квартирі № 1,4 (опломбовано з встановленням заглушки при проведенні ТО) квартира № 2 (механічно від'єднана)
3. Телевізійні та інтернет кабелі на газопроводі (лежачку).
4. Відсутній доступ до футляру квартири № 3 (защитий утеплювачем).

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається) _____

За результатами робіт припинено газопостачання: квартира № 1,4 (опломбована з встановленням заглушки) при проведенні ТО, квартира № 2 (механічно від'єднана)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Необхідно оновити ізоляційне лакофарбове покриття по всій протяжності фасадного газопроводу та на зовнішніх частинах ввідного газопроводу до всіх квартир- (термін виконання на протязі 6 місяців).
2. Для відновлення газопостачання в квартири № 1,2,4 необхідно мешканцям даних квартир з'явитися для подання заяви на відновлення газопостачання в АТ "Херсонгаз" смт. В.Олександрівка вул. Комунальна № 38А та надати доступ до даних квартир для проведення ТО ВБСГ та пуску газу.
3. Необхідно прибрати телевізійні та інтернет кабелі з газопроводу (лежачку) (термін виконання на протязі 2-х тижнів).
4. Необхідно надати доступ до футляру квартири № 3 для проведення технічного обслуговування (термін виконання на протязі 2-х тижнів).

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: +380991101792

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСГ

З актом ознайомлений:

Трюх І.С.

26.11.2024 р.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканцям квартир які використовують природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)