

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Херсон

№ 8/1

від « 17 » 12 2024 року

(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2024 року № Типовий, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз» майстер дільниці по ремонту та експлуатації газопроводів
Давидов М.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м. Херсон вул. Ярослава Мудрого 25

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Частково відсутнє та застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу (лежаку) та зовнішніх частин стояків по всьому будинку.
- 2) Відсутність вільного доступу до частини фасадного газопроводу (лежаку) біля входу в квартири на другому поверсі.
- 3) Пошкоджено кріплення (кронштейн) фасадного газопроводу (лежаку).
- 4) Відсутність доступу до квартир № 1,4,5,6,7,8,9,13,14,16,18,19

Роботи по ТО ВБСГ не завершено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____
(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: 1,4,5,6,7,8,9,13,14,16,18,19

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Частково відновити та оновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу. Рекомендовані строки усунення порушень — 6 місяців.
2. Забезпечити вільний доступ до забудованої частини фасадного газопроводу (лежаку) біля входу в квартири на другому поверсі. Рекомендовані строки усунення порушень — 2 тижні.
3. Відновити кріплення (кронштейн) фасадного газопроводу (лежаку). Рекомендовані строки усунення порушень — 2 тижні.
4. Надати доступ до квартир № 1,4,5,6,7,8,9,13,14,16,18,19 для проведення технічного обслуговування частини ВБСГ. Рекомендований строк — перерд відновленням газопостачання.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСГ

Давидов М.С. 

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

17.12.2024
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам