

Додаток 3
до Порядку технічного обслуговування
внутрішньобудинкових систем
газопостачання у багатоквартирному
будинку
(пункт 6 розділу III)

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.м.т. Білозерка
(місце складання)

№ 5

від «03» вересня 2024 року

Відповідно до договору від 07.12.2023 року № без номеру, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз» Білозерської районної ділянки Херсонського МрУ
старший майстер Аніщенко Віталій Ігорович

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:
с.м.т. Білозерка вул. Станіславське шосе 17

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

1) не надано доступ до квартири № 6

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: не здійснювався

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання:

квартира № 6 (опломбовано з встановленням заглушки) при проведенні ТО,

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

1. Для відновлення газопостачання до квартири №6 абонентам необхідно звернутись до Білозерської районної ділянки Херсонського МрУ АТ «Херсонгаз» за адресою с.м.т. Білозерка пров. Чаленко, 1 для подання заяви на відновлення газопостачання та забезпечити доступ до данної квартири для проведення ТО ВБСГ та пуск газу.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСГ

Аніщенко В.І.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



03.09.2024р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Мешканцям квартир, які використовують природний газ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)