

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Херсон  
(місце складання)

№ 21/2

від « 07 » 10 2024 року

Відповідно до договору від « 07 » 12 2024 року № Типовий, працівником (ами)  
Акціонерного товариства «Херсонгаз» майстер дільниці по ремонту та експлуатації газопроводів  
Давидов М.С.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))  
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м. Херсон проспект Незалежності № 51

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу (лежаку) та зовнішніх частин  
стояків по всьому будинку

2) Відсутність доступу до квартир Ст.3 кв.№3,7,11; Ст.5 кв.№ 13,17,21;Ст.7 кв.№ 15,19,23;  
Ст.8 кв. № 16,20,24

**Роботи по ТО ВБСГ не завершено**

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: в Ст.3 кв.№3,7,11; Ст.5 кв.№ 13,17,21;  
Ст.7 кв.№ 15,19,23; Ст.8 кв.№ 16,20,24- припиненно при першому виконанні ТО ВБСГ 17.09.2024 р..  
у зв'язку з відсутністю абонентів, що унеможливило завершення ТО ВБСГ

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення  
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Оновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу. Рекомендовані строки усунення порушень — 6 місяців.
2. Надати доступ до квартир Ст.3 кв.№3,7,11; Ст.5 кв.№ 13,17,21;Ст.7 кв.№ 15,19,23; Ст.8 кв. № 16,20,24 для проведення технічного обслуговування частини ВБСГ. Рекомендований строк — перед відновленням газопостачання.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): \_\_\_\_\_


Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав ТО ВБСГ

Давидов М.С.   
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

07. 10. 2024р.  
(дата)

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),  
підпис замовника)