

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Херсон № 9 від « 03 » 10 2024 року
(місце складання)

Відповідно до договору від « 07 » 12 2024 року № Типовий, працівником (ами)
Акціонерного товариства «Херсонгаз» майстер дільниці по ремонту та експлуатації газопроводів
Давидов М.С.
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), за адресою:

м. Херсон вул. Ярослава Мудрого 36

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Застаріле ізоляційне лакофарбове покриття фасадного газопроводу (лежаку) та зовнішніх частин
стояків по всьому будинку.
- 2) Забудова, відсутність вільного доступу до частини фасадного газопроводу (лежаку) біля
квартири № 11
- 3) Відсутнє лакофарбове покриття на газопроводі в кв. № 19
- 4) Відсутність доступу до квартир № 12,27,28,29,30,31

Роботи по ТО ВБСГ не завершено

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами робіт припинено газопостачання: кв.№ 12,27,28,29,30,31- припинено при першому
виконанні ТО ВБСГ 29.05.2024 р., у зв'язку з відсутністю абонентів, що унеможливило завершення ТО ВБСГ

про що складено акт про недопуск (додається).

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1. Відновити ізоляційне лакофарбове покриття газопроводу. Рекомендовані строки усунення порушень — 6 місяців.
2. Забезпечити вільний доступ до забудованої частини фасадного газопроводу (лежаку) біля квартири № 11. Рекомендовані строки усунення порушень — 2 тижні.
3. Виконати фарбування газопроводу в квартирі № 19. Рекомендовані строки усунення порушень — 6 місяців.
4. Надати доступ до квартир № 12,27,28,29,30,31 для проведення технічного обслуговування частини ВБСГ. Рекомендований строк — перерд відновленням газопостачання.


Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби): _____

Контактний робочий телефон представника виконавця: **+380503154583.**

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав ТО ВБСГ

Давидов М.С. 
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

03. 10. 2024р.
(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

Всім присутнім користувачам

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)